

BTV West-Vlaanderen  
Jan Breydelstraat 98  
8530 HARELBEKE  
056 70 54 05  
056 70 54 22  
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

GEMEENTE WEVELGEM

VANACKERESTRAAT 16  
8560 WEVELGEM

HARELBEKE, 10-10-2016

**O/Ref.** : K09321922/CT09321922-F001/EV/WVL  
**U/Ref.** :  
**Tel.** : 056 43 34 00  
**Fax** : 056 43 34 42  
**Verslagnr.** : **69-161004-03 - 406-160629-01**

---

## NAZICHT VAN LASTHAKEN

---

Datum van onderzoek : 04/10/16  
Plaats van onderzoek : POSELEINHALLEN DEKEN JONCKHEERESTRAAT 1  
8560 WEVELGEM

### **1. BESCHRIJVING ONDERZOCHE TOESTELLEN**

Lasthaken geplaatst in rails die zijn ingegoten in het plafond, bestaande uit oogvijs met draadstang.  
Maximum belasting bedraagt 340 kg.  
Alle lasthaken zijn voorzien van een individueel nummer van 1 tot 25.

### **2. ONDERZOEK**

Visueel onderzoek

### **3. RESULTATEN VAN METINGEN**

Belastingsproef uitgevoerd met 150% overlast op 29/06/2016 (zie rapport 406-160629-01).

### **4. VASTSTELLINGEN/INBREUKEN EN NOTA'S**

#### **4.1. Vaststellingen/inbreuken:**

Geen

#### **4.2. Nota's:**

Lasthaak nr 12 is niet aanwezig.

Verslagnummer: **69-161004-03 - 406-160629-01**

pag. 2

## **5. BESLUIT**

De controle schonk voldoening.

## **6. MEDEDELINGEN**

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Uitbesteding: Uitbesteedde objecten/keuringmethoden, gekenmerkt met (\*) zijn uitgevoerd door: (naam van de onderaannemer) (facultatief)

De agent-onderzoeker,  
0069 FRANK LAUWYCK

vr. De Directeur,  
Ing CAILLIAU G., Sectormanager